

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«19» февраля 2018



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «19» февраля 2018 г. № 142

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая до поступления в распределительную сеть холодная, вода
питьевая до поступления в распределительную сеть, 7 вода питьевая из
распределительной сети холодная, 8 вода питьевая из распределительной сети
холодная

2. Заказчик: Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие
производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

2.2 Фактический адрес: 446840, Самарская
область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3. Изготовитель (разработчик): Челно-Вершинское муниципальное
унитарное предприятие производственное
объединение жилищно-коммунального
хозяйства

3.1. Юридический адрес:

446840, Самарская
область, Челно-Вершинский район,
с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2 Фактический адрес:

446840, Самарская
область, Челно-Вершинский
район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №7 от 09.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний № 8 384 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 8 390 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 8 388 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 8 382 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая до поступления в распределительную сеть (на входе) в насосной станции с. Новое-Аделяково № 8384 от 19.02.2018г., 2. вода питьевая до поступления в распределительную сеть (на выходе) в насосной станции с.Новое-Аделяково № 8391 от 19.02.2018г., 3. вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети в с. Челно-Вершины, ул. Инкубаторная, д.1 № 8388 от 19.0.2018г., 4. вода питьевая из распределительной сети в с. Челно-Вершины, ул. Старшинова № 8392 от 19.02.2018г. на микробиологические показатели. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.) расположенного по адресу: с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Проба вода питьевая на микробиологические показатели отобрана по договору №2 от 09.01.2018г. с Челно-Вершинским МУП ПОЖКХ.

Протокол 8 384 от 19.02.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 39			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	0КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл

Протокол 8 390 от 19.02.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 40			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	0КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл

Протокол 8 388 от 19.02.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/8			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	1КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл

Протокол 8 382 от 19.02.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 37			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	1КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ /мл	КОЕ/мл

**Заключение
по результатам испытаний**

Экспертное заключение № 142 от 19.02.2018


Стр.3 из 4

вода питьевая до поступления в распределительную сеть холодная, вода питьевая до поступления в распределительную сеть, 7 вода питьевая из распределительной сети холодная, 8 вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганиев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, т.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«19» февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8 384 от 19.02.2018

Код образца (пробы):

7790.2.14.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая до поступления в распределительную сеть холодная

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

14.02.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана на насосной станции в с.Новое-Аделяково, на
выходе. Акт отбора образцов (проб) от 14.02.2018

5. Дата и время* отбора:

14.02.2018 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 8 384 от 19.02.2018

Стр.1 из 1

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 14.02.2018 г.

Дата окончания испытаний: 19.02.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 39 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 39			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	ОКОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 8 384 от 19.02.2018

Стр. 2

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846) 260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«19» февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8 390 от 19.02.2018

Код образца (пробы):

7789.2.14.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая до поступления в распределительную сеть

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д. 2

3.3 Дата и время изготовления *

14.02.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018г. Проба отобрана на насосной станции в с. Новое-Аделяково, на
входе. Акт отбора образцов (проб) от 14.02.2018

5. Дата и время* отбора:

14.02.2018 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 8 390 от 19.02.2018

Стр. 1 из

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 14.02.2018 г.

Дата окончания испытаний: 19.02.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 40 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 40			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 8 390 от 19.02.2018

Стр. 2 из

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск,
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«19» февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8 388 от 19.02.2018

Код образца (пробы):

7791.2.14.02.18.B

1. Наименование образца (пробы):

7 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова,д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова,д.2

3.2.Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,с.Челно-Вершины,ул.Старшинова,д.2

3.3 Дата и время изготовления *

14.02.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018г. Проба отобрана в с.Челно-Вершины, врк. по ул.Инкубаторная, д.1
Акт отбора образцов (проб) от 14.02.2018

5. Дата и время* отбора:

14.02.2018 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 8 388 от 19.02.2018

Стр.1 из 2

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 14.02.2018 г.

Дата окончания испытаний: 19.02.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2/8 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/8			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	1КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 8 388 от 19.02.2018

Стр.2 из 3

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, т.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон,Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А

«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«19» февраля 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8 382 от 19.02.2018

Код образца (пробы):

7792.2.14.02.18.В

1. Наименование образца (пробы):

8 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

14.02.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана по договору №2 от 09.01.2018г из врк в
с. Челно-Вершины, ул. Старшинова. Акт отбора образцов (проб) продукции от 14.02.2018

5. Дата и время* отбора:

14.02.2018 час 9 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 8 382 от 19.02.2018

Стр.1 из

Белованова Н. В. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

6. Дата начала испытаний: 14.02.2018 г.

Дата окончания испытаний: 19.02.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 37 от 19.02.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 37			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	число бляшкообразующих единиц в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	1КОЕ/мл	число образующих колоний в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Журавлева Е. А.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 8 382 от 19.02.2018

Стр.2 из