

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)
Нурлатский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03;
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru ИНН/КПП 1660077474/166001001

Фактический адрес: 423040, г.Нурлат, ул.Школьная, 10. Телефоны:8(84345)2-07-29;
e-mail: nurlat_fguz@mail.ru ИНН/КПП 1660077474/163203001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.511320

Дата внесения сведений в реестр 20 мая 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(должность)

Ахметзянов И.Р.

(ФИО)

20.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14120, 14121, 14122, 14123 от 20.10.2023

Наименование пробы (образца)

- 1) Вода подземных источников 1 класса - с.Новое Аделяково
 - 2) Вода питьевая - централизованное водоснабжение - из РЧВ с.Новое Аделяково
 - 3) Вода питьевая - централизованное водоснабжение - из колонки с. Челно-Вершины, ул. Элеваторная
 - 4) Вода питьевая - централизованное водоснабжение - из колонки с. Челны Вершины, ул. Целинная
- (описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образца продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция ---

Дата изготовления ---

Объем партии ---

Номер партии ---

Тара, упаковка *стерильная стеклянная бутылъ*

Изготовитель ---

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.: ---

Код пробы (образца) 02.03.14120.23П, 02.14121.23П, 02.14122.23П, 02.14123.23П

Наименование заказчика *ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ИНН 6385000802 ОГРН 1026303768204*

Юридический адрес: *446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова 2*

Фактический адрес: *446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова 2*

Основание для отбора *Договор № 16/СО-23 от 10.01.2023*

Цель отбора: *проведение испытаний по Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца) *Челно-Вершинское МУП ПОЖКХ, 446840, Самарская область,
с.Новое Аделяково, с. Челны Вершины*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Челно-Вершинский*

НД на метод отбора пробы (образца) ---

Количество (объем) пробы для испытаний *по 0,5л.*

Дата и время отбора пробы (образца) *18.10.2023 12:40*

Дата и время доставки пробы (образца) *18.10.2023 14:00*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *18.10.2023 -20.10.2023*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Королев А.В.*

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

Акт приема проб № 1361 от 18.10.2023

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.14120.23П, Рег. №: 549 - Вода подземных источников 1 класса: вода из подземного источника с.Новое Аделяково					
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус и вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 02.03.14120.23П, Рег. №: 1189 - Вода подземных источников 1 класса: вода из подземного источника с.Новое Аделяково					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	2	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
3	Escherichia coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
Код пробы: 02.14121.23П, Рег. №: 1190 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода из РЧВ с.Новое Аделяково					
4	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	6	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
6	Escherichia coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
Код пробы: 02.14122.23П, Рег. №: 1191 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода из колонки с. Челно-Вершины, ул. Элеваторная					
7	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
8	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	4	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
9	Escherichia coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
Код пробы: 02.14123.23П, Рег. №: 1192 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: вода из в/колонки с. Челно-Вершины, ул. Целинная					
10	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 п 8.1
12	Escherichia coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013
Руководитель структурного подразделения					
Колпакова Тамара Александровна					

№ **Наименование, тип средства исследования (измерения) проб**
п/п

- 1 Термостат ТС-80М-2
- 2 Термостат ТС-1/80 СПУ

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Заключение:

Испытуемый образец воды по исследованным нормируемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Ответственный за оформление объединенного протокола

Помощник врача по общей гигиене
(должность)

Ханафеева Ф.Ф.
(ФИО)


(подпись)