

Итого Ф-1.2.8/2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции


проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «22» октября 2018 г. № 2605

1. Наименование предмета экспертизы:

1 вода питьевая до поступления в распределительную сеть, 2 вода питьевая до поступления в распределительную сеть, 3 вода питьевая из распределительной сети холодная, 4 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

2.2 Фактический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель (разработчик): Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1. Юридический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2 Фактический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №7 от 09.01.2018 г.

Протокол лабораторных испытаний № 83 260 от 22.10.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 83 261 от 22.10.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 83 262 от 22.10.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 83 311 от 23.10.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая до поступления в распределительную сеть на насосной станции с.Новое-Аделяково на входе № 83260 от 22.10.2018г., 2. вода питьевая до поступления в распределительную сеть на насосной станции с.Новое-Аделяково на выходе №83261 от 22.10.2018г., 3. вода питьевая из распределительной сети в с.Челно-Вершины, врк по ул.Целинная № 83262 от 22 10.2018 г., 4. вода питьевая из распределительной сети в с.Челно-Вершины, врк по ул.Элеваторная № 83311 от 23.10.2018г. на микробиологические показатели ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц

12.11.2015г.), расположенного по адресу: Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д.84-А.

Пробы воды питьевой холодной централизованного водоснабжения на микробиологические показатели отобрана по договору №2 от 09.01.2018г. с Челно-Вершинское МУП ПОЖКХ.

Протокол 83 260 от 22.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 754/1702			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	2 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Протокол 83 261 от 22.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 755/1703			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	5 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Протокол 83 262 от 22.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 756/1704			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл
ОМЧ	9 КОЕ/мл	не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл

Протокол 83 311 от 23.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 757/1705			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие в 100 мл	БОЕ/100 мл


**Заключение
по результатам испытаний**

1 вода питьевая до поступления в распределительную сеть, 2 вода питьевая до поступления в распределительную сеть, 3 вода питьевая из распределительной сети холодная, 4 вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствует

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". (с изменениями на 28 июня 2010 года).

Врач по общей гигиене



Хузяганьев Р. Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82


ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск
Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«22» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 83 260 от 22.10.2018г.

Код образца (пробы): 81694.2.18.10.18.В

1. Наименование образца (пробы):

1 вода питьевая до поступления в распределительную сеть

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

18.10.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана на насосной станции с.Новое-Аделяково на входе.
Акт отбора образцов (проб) от 18.10.2018

5. Дата и время* отбора:

18.10.2018 час 8 мин 50

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Чумаков С.М., и.о.директора

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 83 260 от 22.10.2018

Стр. 1 из 2

6. Дата начала испытаний: 18.10.2018 г.

Дата окончания испытаний: 22.10.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 754/1702 от 22.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 754/1 702			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	2 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Белованова Н. В.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 83 260 от 22.10.2018

Стр.2 из 2


Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.
Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«22» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 83 261 от 22.10.2018г.

Код образца (пробы): 81695.2.18.10.18.В

1. Наименование образца (пробы):

2 вода питьевая до поступления в распределительную сеть

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

18.10.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана на насосной станции с.Новое-Аделяково на выходе.
Акт отбора образцов (проб) от 18.10.2018

5. Дата и время* отбора:

18.10.2018 час 8 мин 50

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Чумаков С.М., и.о.директора

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 83 261 от 22.10.2018

Стр.1 из 2

6. Дата начала испытаний: 18.10.2018 г.

Дата окончания испытаний: 22.10.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 755/1703 от 22.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 755/1 703			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	5 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 83 261 от 22.10.2018

Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, у.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001


АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.

Краснова, д. 84-А



«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«22» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 83-262 от 22.10.2018г.

Код образца (пробы): 81696.2.18.10.18.В

1. Наименование образца (пробы):

3 вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3. Изготовитель*:

Челно-Вершинское муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.2. Фактический адрес*:

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Старшинова, д.2

3.3 Дата и время изготовления *

18.10.2018

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №7 от 09.01.2018. Проба отобрана в с. Челно-Вершины, врк по ул.Целинная. Акт отбора образцов (проб) от 18.10.2018

5. Дата и время* отбора:

18.10.2018 час 8 мин 50

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Чумаков С.М., и.о.директора

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 83-262 от 22.10.2018

Стр. 1 из 2

6. Дата начала испытаний: 18.10.2018 г.

Дата окончания испытаний: 22.10.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 756/1704 от 22.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 756/1 704			
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	9 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 83 262 от 22.10.2018

Стр.2 из 2